

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania

UPS CES GX 1 kVA

Wersja U/CES_GX_1.0/D/v01

Kody błędów i ostrzeżeń



Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o.

30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14


tel.: (012) 269-00-11

fax: (012) 267-37-28

e-mail: ces@ces.com.pl, www.ces.com.pl

Wygląd wyświetlacza i kody błędów

1. Wygląd wyświetlacza z rozmieszczeniem wskaźników błędów i ostrzeżeń




























2. Kody błędów

Rodzaj awarii	Kod	Ikona	Rozwiązanie
Awaria uruchomienia szyny DC	01	x	Kontakt z serwisem
Wysokie napięcie szyny DC	02	x	Kontakt z serwisem
Niskie napięcie szyny DC	03	x	Kontakt z serwisem
Asymetria szyny DC	04	x	Kontakt z serwisem
Awaria szyny DC	05	x	Kontakt z serwisem
Awaria miękkiego startu falownika	11	x	Kontakt z serwisem
Wysokie napięcie falownika	12	x	Kontakt z serwisem
Niskie napięcie falownika	13	x	Kontakt z serwisem
Zwarcie wyjścia falownika	14	SHORT	Odłączyć urządzenia wyjściowe i skontaktować się z serwisem
Zbyt wysokie napięcie baterii	27	BATT. FAULT	Kontakt z serwisem
Zbyt niskie napięcie baterii	28	BATT. FAULT	Kontakt z serwisem
Przegrzanie	41	x	Przełączyć UPS w tryb czuwania, po ochłodzeniu uruchomić ponownie
Przeciążenie	43	OVER LOAD	Zmniejszyć obciążenie UPS poprzez odłączenie urządzeń wyjściowych

Wskaźniki ostrzeżeń

3. Wskaźniki ostrzeżeń

Ostrzeżenie	Ikona (mruga)	Alarm	Rozwiązanie
Niski poziom baterii	 	Dźwięk co sekundę	Podłączyć zasilanie
Przeciążenie UPS	 	Dźwięk dwa razy na sekundę	Zmniejszyć obciążenie UPS poprzez odłączenie urządzeń wyjściowych
Akumulator nie jest podłączony	 	Dźwięk co sekundę	Kontakt z serwisem
Przeładowanie baterii	 	Dźwięk co sekundę	Kontakt z serwisem
Błędne podłączenie kabli zasilających	 	Dźwięk co sekundę	Błąd po stronie instalacji elektrycznej budynku, zamieniony przewód fazowy z neutralnym w gniazdku
Aktywacja EPO	 	Dźwięk co sekundę	Patrz instrukcja (U/CES_GX_1.0/G/v01)
Przegrzanie	 	Dźwięk co sekundę	Przełączyć UPS w tryb czuwania, po ochłodzeniu uruchomić ponownie
Awaria ładowarki	 	Dźwięk co sekundę	Kontakt z serwisem
Awaria baterii	 	Dźwięk co sekundę	Kontakt z serwisem
Wyjście poza zakres napięcia linii bypass	 	Dźwięk co sekundę	Poczekać na unormowanie napięcia zasilania
Niestabilna częstotliwość linii bypass	 	Dźwięk co sekundę	Poczekać na unormowanie częstotliwości zasilania
Błąd EEPROM	 	Dźwięk co sekundę	Kontakt z serwisem
UPS pracuje w trybie czuwania i nie da się go uruchomić		Brak	Przytrzymać przez ok. 3 sekundy przycisk OFF/ENTER, następnie przytrzymać przez ok. 3 sekundy przycisk ON/MUTE

Kontakt z serwisem: 12 269 00 11